令和8年度　水質検査の結果について

水道法の規定により沼田町の水道水の水質検査結果をお知らせいたします。

すべての項目について、基準値以内の数値になっています。

○水質検査結果（52項目のうち、対象検査25項目を抜粋）

・人の健康に影響する可能性のある項目です。

15項目	基　準　値	検査数値	区分
一般細菌	100個/ml以下	0	病原微生物
大腸菌群	検出されないこと	不検出	
ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	0.001未満	無機質類
PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）及びPFOA（ペルフルオロオクタン酸）	0.00005mg/l以下	0.000005未満	有機フッ素化合物
塩素酸	0.60mg/l以下	0.06	消毒副生成物
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.0049	
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003	
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.10mg/l以下	0.0025	
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ（上記の4物質の計）	0.10mg/l以下	0.0119	
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004	
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.0045	
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.0002	
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	

・色、濁り、臭いなど水道水として生活利用上あるいは、水道施設の管理上から見て障害が生ずる恐れのないよう設定されている項目です。

10項目	基　準　値	検査数値	区分
塩化物イオン	200mg/l以下	10.3	味覚
蒸発残留物	500mg/l以下	61	
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	におい
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3mg/l以下	0.7	味覚
PH値	5.8以上8.6以下	7.2	基礎的性状
味	異常でないこと	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	
色度	5度以下	0.5未満	
濁度	2度以下	0.1未満	

※　採水日　　8月5日採水

※　検査機関　日本衛生株式会社

お問合せ先　建設課(上下水道担当)　電話　35-2116